

Kontrollpanel

Styresystem brukes til å oppnå en kontrollert avfukning i krypkjelleren. Styring, regulering og overvåkning av krypkjellerinstallasjonen skjer via en hygrostatdel koblet til avfukteren i krypkjelleren og et kontrollpanel i boligen. Krypkjelleravfukteren styres med en hygrostat som plasseres i krypkjelleren der forholdene bedømmes som egnet eller særlig kritiske.

For ekstra overvåkning plasseres et kontrollpanel (indikatorboks) i boligen der indikatorlamper f.eks. viser om den relative fuktigheten i krypkjelleren er OK eller for høy, om anlegget fungerer, eller om det har oppstått en driftsforstyrrelse.

Systemløsninger

Krypkjelleravfukter CTR 500TT



Art.nr. 10200

Hygrostat HR1-5

Hygrostat HR1-5 passer til alle Corroventas vanlige avfuktere. Brukes ved avfukning der forholdene bedømmes som ømfintlige eller særlig kritiske. Tilkoblingskabel 5 m. Avfukingsområde 10-90 % RF.



Art.nr. 01100